

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Kancelář sdružení

Římská 45, 121 07 Praha 2

Věc: **Dodatek Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1.1. 2012.**

ÚORHS vydává dodatek Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy v pravidle 48 odst. 4

V pravidle 48 odst. 4 Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy se doplňuje (kurzívou tučný text):

- 4) Pro zvýšení bezpečnosti disciplíny požární útok se povinně používá přetlakový ventil.
Pro postupové soutěže SH ČMS v PS a pro ostatní soutěže, se v případě použití jednotné motorové stříkačky dodané pořadatelem, která má od výrobce nainstalovaný regulátor tlaku čerpadla nemusí použít přetlakový ventil. V případě dosažení národního rekordu nebude tento ovšem uznán. Rekord SH ČMS uznán bude.

Dodatek schválil VV SH ČMS dne 20. 11. 2014 s účinností od 1. 1. 2015

Ing. Jan Aulický v.r.
Vedoucí ÚORHS